



## COMUNICADO - DO 0025

FLORENCIA, 28 DE ABRIL DE 2008

LA ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. E.S.P, SE PERMITE INFORMAR A LA CIUDADANÍA EN GENERAL Y EN ESPECIAL A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE LA SUSPENSIÓN DE SERVICIO PRESENTADA EL DÍA DOMINGO 27 DE ABRIL DE 2008 ENTRE LAS 19:18 Y 19:45 HORAS, FUE CAUSADA POR UNA FUERTE OSCILACIÓN DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL DE ORIGEN DESCONOCIDO, LA CUAL AFECTÓ LA LÍNEA 115 KV ALTAMIRA – FLORENCIA Y EQUIPOS EN LA SUBESTACIÓN ALTAMIRA. EL RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO SE REALIZÓ UNA VEZ SE CONTÓ CON LA AUTORIZACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO Y LA SUBESTACIÓN BOTE.

LA SUSPENSIÓN AFECTÓ LA TOTALIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.

**OFRECEMOS DISCULPAS POR LAS INCOMODIDADES CAUSADAS**

  
**ING. MELBA REYES OROZCO**  
Jefe División De Operaciones (E)  
OTRO SI 002 DEL 03/03/08

UNIDAD  
SUPERVISORIOS  
PUBlicos  
CAQUETÁ

*Energía que se transforma en desarrollo*

REPÚBLICA DE COLOMBIA – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA  
ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A. E.S.P. - NIT: 831.190.127-3  
PBX: 4354125 – FAX: 4358457 – RECLAMOS: 4353366 – Calle 20 no. 9-54 – AA. 404 – Florencia Caquetá  
[www.electrocaqueta.com](http://www.electrocaqueta.com)